

Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках МКП "Воронежтеплосеть"  
 (система централизованного горячего водоснабжения котельной по ул. Ломоносова,116),  
 осуществляющего горячее водоснабжение с использованием  
 централизованной системы за 2017 год.

|   |      |
|---|------|
| Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)   | 5,71 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды | 15   |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды   | 0,34 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора     | 0    |
| Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам                                | 0    |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)       | 0    |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)   | 7    |

И. о. директора  
 МКП "Воронежтеплосеть"



А. В. Бутырин

исп. Нач. ПТО Барков Г. В.  
 инж. Стребков В. Н.  
 тел. +7 (473) 202-95-00 доб.326