

Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках МКП "Воронежтеплосеть" (из тепловой сети систем централизованного горячего водоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова,116, ул. 40 лет Октября,1к, ул. Кривошеина,13, ул. Курчатова,24б, ул. Полякова,13а), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы за 2017 год.

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)	3,545
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды	385
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды	0,38
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора	4516 08
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам	0,995
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	0
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	7

И. о. директора
МКП "Воронежтеплосеть"



А. В. Бутырин

исп. Нач. ПТО Барков Г. В.
инж. Стребков В. Н.
тел. +7 (473) 202-95-00 доб.326

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

